

STORNARELLA- percorso U02

C.so Garibaldi

23.06.2025

RIF		Ambito Urbano di verifica				
1	PAVIMENTAZIONE	Rif. Normativo	SI NO		Note	valore
1.1	Percorso pedonale. Il percorso pedonale perimetrale alla corsia carrabile è largo meno di 90 cm e presenta strozzature??	D.P.R. 503/96 art. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2,8.2.1		X	Il sistema di C.Vittorio Emanuele/Piazza Umbertol/L.go Duomo da diversi anni è diventata una zona completamente pedonale	0
1.2	Pendenza. La pendenza trasversale è superiore all'1% ?	D.P.R. 503/96 art. 4 e 5. DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X	Tutta l'area è felicemente in piano	0
1.3	Superficie del percorso. La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art. 15, DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X	L'intera pavimentazione dell'area investigata ha una superficie in perfette condizioni, data la sua recente realizzazione	0
1.4	Elementi sporgenti. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. n.503/96 art. 15. D.M. n.236/89 Art. 4.2.2 e 8.2.2	X		Presenza lungo tutto il percorso di lberature-cestini-segnaletica-parapedonali	1
1.5	Intersezioni. Le intersezioni del percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. n.503/96 art. 5 e 6. D.M. n.236/89 Art. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		1
1.6	Complanarità. Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata è ben delimitato?	D.P.R. n.503/96 art. 5. D.M. n.236/89 Art. 8.2.1 e 8.2.1		X		1
6						
2	DISLIVELLI		SI NO		Note	valore
2.1	Rampa E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali	D.P.R. n.503/96 art. 4 e 7. D.M. n.236/89 Art. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			3
2.2	Variazioni di livello. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazione cromatiche?	D.P.R. n.503/96 art. 4 e 7. D.M. n.236/89. Art. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		1
2.3	Rampe da sostituire. E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. n.503/96 art. 4 e 7. D.M. n.236/89 Art. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			3
2.4	Dislivelli. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. n.503/96 art. 4. D.M. n.236/89 Art. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13				
3						
3	OSTACOLI		SI NO		Note	valore
3.1	Elementi di arredo. Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4,5. DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, e 8.2.1		X		0
3.2	Elementi di arredo bls. Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4,5. DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, e 8.2.1		X		0
2						
4	PARCHEGGIO		SI NO		Note	valore
4.1	Numero di parcheggi. I parcheggi riservati alle persone con ridotta o impedita capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. n.503/96 art. 13 e 16. D.M. n.236/89 Art.4.2.3e 8.2.3	X			3
4.2	Segnaletica. La segnaletica verticale/orizzontale rispetta la normativa?	D.P.R. n.503/96 art. 13 e 16. D.M. n.236/89 Art.4.2.3e 8.2.3		X	Presente la segnaletica orizzontale ma solo negli attraversamenti pedonali, mentre è del tutto assente quella verticale	1
4.3	Segnaletica orizzontale. E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto	D.P.R. n.503/96 art.1. D.M. n.236/89 art.2		X		1
2						

5 ILLUMINAZIONE / SEMAFORO					
5.1	Illuminazione. E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. n.503/96 art.6		X	0
5.2	Semaforo. E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. n.503/96 art.6		X	Assente 0
2					15

15

N numero di elementi analizzati Scheda U02

30

Numero massimo livello criticità (N x 2 di media)

15

30

50%

$\frac{30}{3} \times 1 = 10$

$\frac{30}{3} \times 2 = 20$

$\frac{30}{3} \times 3 = 30$

Medio

Buono

Medio Alto

Scarso

Alta

1° Alta

2° Media

3° Bassa

Priorità di intervento

(In relazione all'utilità, destinazione d'uso e rilevanza dell'edificio in quanto elemento attrattore /simbolico)

Accessibilità

SCARSA

LIMITATA

BUONA

Rilevanza ALTA

1

4

7

Rilevanza MEDIA

2

5

8

Rilevanza BASSA

3

6

9

Indice di priorità da incrociare col dato di programmazione degli interventi in 10 anni. La coppia 4/anno determinerà l'assoluta priorità (a parità di Indice prevale l'anno di intervento previsto)